


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 4465/3
PSČ, místo: 272 01, Kladno
K.ú., parcelní č.: Kladno (665061), 4465/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3158 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 122.5
■ elektřina: 19.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	12.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	45.0 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	17.2 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	2.60 kWh/(m ² ·rok)	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22.6 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	2.53 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 474378.1
Vyhотовeno dne: 16.06.2023
Podpis: