

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pivovarská, 488

PSČ, místo: 68601, Uherské Hradiště

K.ú., parcelní č.: Jarošov u Uherského Hradiště (657565), 437

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 395

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 30.6
elektřina: 15.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	76.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	117 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	96.5 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.57 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 718062.0

Vyhotoveno dne: 23.04.2025

Podpis: