

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jos. Polácha 745
PSČ, obec: 763 31 Brumov-Bylnice
K.ú., parcelní č.: Brumov [613061], 767
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 166,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektřina - 12,0 (52 %)
Energie prostředí - 11,0 (48 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,24 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	138 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	92 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Miroslav Sáblik

Osvědčení č.: 0995

Kontakt: ivanasablikova.vk@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 493916.0

Vyhotoveno dne: 04.04.2023

Podpis: