
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vyhláška č.264/2020 Sb.
větší změna dokončené budovy § 6 odst. 2 písm. a)
Bytový dům

**Třída Svobody č.p. 777 - 779
763 02 Zlín - Malenovice**




Zadavatel : **Společenství vlastníků jednotek domu Tř. Svobody 777-779 ve Zlíně - Malenovicích**

Tř. Svobody č.p. 777
763 02 Zlín - Malenovice

IČO : 29234778

Zpracovatel : **Ing. Eva Vlčková**


.....
Osvědčení č. 1490 MPO ČR
o zapsání do Seznamu energetických expertů

Doubravy č.p. 204
763 45 Doubravy

IČO : 74725629

Datum : Zář 2020

Počet stran: 12
Počet výtisků: 2
Výtisk č.: 2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Třída Svobody 777-779
 PSČ, obec: 763 02 Zlín
 K.ú., parcelní č.: Malenovice u Zlína [635987], st. 928
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 3465,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 376,2 (96 %)
 Elektřina - 15,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	113 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	38 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Eva Vlčková
 Osvědčení č.: 1490
 Kontakt: vlckova-eva@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 308093.1
 Vyhотовeno dne: 27. 9. 2020
 Podpis: