

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jabloňová 820,821**

PSČ, místo: **53701 Chrudim IV EČ ENEX 16048**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2192,78 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,39 m²/m³**

Celková energeticky vztahná plocha: **1860,76 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

131



Dop.

141

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

244,6

262,2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



☐ CZT do 50% OZE - 215,1
☐ Zemní plyn - 21,8
☐ Elektrina ze sítě - 7,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)		
A							
B							
C							
D	Dop.					12	4
E		116					
F	0,90						
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		215,1				21,8	7,7

Zpracovatel: ing. Pavel Šíp, CSc.

Kontakt: 604223503

EČ ENEX 16048

Osvědčení č.: EA MPO č.256

Vyhotoveno dne: 30.09.2016

Podpis:

[Signature]

ENERGETICKÝ PRŮKAZ