

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dohalická, 942 / 8

PSC, místo: 19014, Praha

K.ú., parcelní č.: Klánovice (665444), 1565/23

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 216

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 26.3
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.6
■ elektřina: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.41 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

89.5 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

160 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

132 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20.8 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

6.39 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct

Osvědčení č.: 1799

Kontakt: webio@email.cz



Ev. č. průkazu: 755371.0

Vyhotoveno dne: 04.08.2025

Podpis: