

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sladkovského 2055

PSČ, místo: 53002 Pardubice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1956,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,21 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 3220,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 42

Velmi úsporná **B**

← 64

Úsporná **C**

← 85

Méně úsporná **D**

← 127

Nehospodárná **E**

← 169

Velmi nehospodárná **F**

← 212

Mimořádně nehospodárná **G**

143



← 51

← 77

← 102

← 154

← 205

← 256

163

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

459,005

524,611

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 32,8
Dálkové teplo: 426,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						21	
D							
E							
F		112					10
G	1,51						
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		360,76				66,40	31,85

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek Ph.D.

Kontakt: Za Branou 276
59451 Křižanov

Osvědčení č.: 629

Vyhotoveno dne: 27.12.2014

Podpis: