

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 3

PSČ, obec: 25756 Neveklov

K.ú., parcelní č.: Mlékovice u Neveklova, st. 134

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 134,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

259

Mimořádně
nehospodárná

G

G
281


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 38,7 (56 %)
- Elektřina - 17,4 (25 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 13,1 (19 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1,03 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

339 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

514 kWh/(m².rok)

G



Vytápění

487 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 701979.0

Vyhotoveno dne: 10.03.2025

Podpis: