

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Žižkova 179/25**

PSČ, místo: **370 01, České Budějovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **919,95 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,30 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **829,23 m²**





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

75,9

89,6

Průkaz energetické náročnosti budovy

BYTOVÝ DŮM

ŽIŽKOVA TŘ. 179/25

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZADAVATEL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Společenství vlastníků pro dům Žižkova 179/25 České Budějovice

Žižkova tř. 179/25

České Budějovice, 370 01

ZPRACOVATEL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY



A-Z Energy Consult s.r.o.

Žižkova 12

České Budějovice; 370 01

Ing. David Löbl - energetický specialista č. osvědčení 630

osvědčení vydáno MPO 12.11.2009

červenec 2016

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 72,7

■ Elektřina ze sítě - 3,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							Dop.
B							
C						23	
D	0,50	65		0			3
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		53,8		0,1		19,1	2,9

Zpracovatel: Ing. David Löbl

Kontakt: e-mail: lobl@azenergy.cz

tel: 724 373 311

Osvědčení č.: 630

Vyhotoveno dne: 10.7.2016

Podpis:



Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
Splňuje požadavek podle §6 odst.1	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)	
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	D
Jiný účel zpracování průkazu	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. David Löbl
Číslo oprávnění MPO	630
Podpis energetického specialisty	 ev. číslo: 7084

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	10.7.2016
---------------------------	-----------

Zdroj informací

Zdroj informací	http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
-----------------	---