

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 338/62


PSČ, místo:

K.ú., parcelní č.: Vrátov (785687), 338/62

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 355

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

58.6

Velmi úsporná

B

87.9

Úsporná

C

117

Méně úsporná

D

168

Nehospodárná

E

220

Velmi nehospodárná

F

271

Mimořádně nehospodárná

G

C
115

Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 38.7
elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	57.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	111 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	75.2 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	33.7 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.42 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. arch. Jan Klein

Osvědčení č.: 1233

Kontakt: klein@atelierklein.cz



Ev. č. průkazu: 636583.0

Vyhotoveno dne: 16.09.2024

Podpis: