

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc. č. 238/14, k.ú. Lhota**

PSC, obec: **682 01 Vyškov**

K.ú., parcelní č.: **Lhota, 238/14**


Typ budovy: **Rodinný dům**

Celková energetický vztahná plocha: **263 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů




Požadavky pro výstavbu nové budovy

jsou **SPLNĚNÝ**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,33 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	19,4 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	54,5 kWh/(m².rok)	A
Vytápění	26,1 kWh/(m².rok)	B
Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
Nucené větrání	1,9 kWh/(m².rok)	B
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
Příprava teplé vody	15,9 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	10,7 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **316 412.0**

Vyhotoveno dne: **4. listopad 2020**

Podpis:

