

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Na Vyhlídce, 124; 599 / 25;27
PSČ, místo: 68201, Vyškov
K.ú., parcelní č.: Vyškov (788571), 514/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1146

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 117.9
elektřina: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	106 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	71.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.14 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 663402.0
Vyhотовeno dne: 03.12.2024
Podpis: