

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kaštanová 439/1 a 493/3

PSČ, obec: 779 00 Olomouc [500496]

K.ú., parcelní č.: Olomouc-město [710504], st. 876/15 a st. 876/16

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3356,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

259

Mimořádně
nehospodárná

G

D
116


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 372,3 (95 %)
Elektřina - 21,4 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,77 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	67 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	117 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	85 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: jiri.cihlar@cevrn.cz

Ev. č. průkazu: 489190.0

Vyhotoveno dne: 14.03.2023

Podpis:

