

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Rybníka, 660
PSC, místo: 25064, Hovorčovice
K.ú., parcelní č.: Hovorčovice (646385), st.801
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 134 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

Velmi úsporná **B**

Úsporná **C**

Méně úsporná **D**

Nehospodárná **E**

Velmi nehospodárná **F**

Mimořádně nehospodárná **G**

D
135


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 16.3
elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	67.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	128 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	96.4 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25.1 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	6.18 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Iva Kábrtová
Osvědčení č.: 1664
Kontakt: kabrtova@kkprojekty.cz



Ev. č. průkazu: 643074.0
Vyhотовeno dne: 08.10.2024
Podpis: