

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jana Zajíce, 633-637
PSČ, místo: 53012, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Studánka ([717843]), st.654
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3683 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

58.6

Velmi úsporná

B

88.0

Úsporná

C

117

Méně úsporná

D

169

Nehospodárná

E

220

Velmi nehospodárná

F

271

Mimořádně nehospodárná

G

C

104

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 388.3
■ elektřina: 13.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.44 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

58.9 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

109 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

73.5 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

31.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.58 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Jan Holub

Osvědčení č.: 0484

Kontakt: info@e-prukaz.cz

Ev. č. průkazu: 597707.0

Vyhotoveno dne: 23.05.2024

Podpis:

