

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Nový Svět 38  
**PSČ, obec:** 512 46 Harrachov  
**K.ú., parcelní č.:** Harrachov [637238], st. 12  
**Typ budovy:** Rodinný dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 419,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
 na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 93,3 (59 %)  
 ■ Zemní plyn - 65,4 (41 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |   |                                    |          |
|--|---|------------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1,29 W/(m <sup>2</sup> .K)         | G        |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 256 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      |          |
|  | <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>379 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b> | <b>G</b> |
|  | Vytápění                                  | 355 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      | G        |
|  | Chlazení                                  | -                                  |          |
|  | Nucené větrání                            | -                                  |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | C        |
|  | Osvětlení                                 | 3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)        | A        |

**Energetický specialista:** Petr Kotěšovec  
**Osvědčení č.:** 1986  
**Kontakt:** petr.kotesovec@consultora.cz

**Ev. č. průkazu:** 491816.0

**Vyhotoveno dne:** 27.09.2023

**Podpis:**

