

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Československého exilu, 1889 / 6

PSČ, místo: 143 00, Praha 12

K.ú., parcelní č.: Modřany (728616), 265/4-7,13; 268/7; 4789/24, ...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7482

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 482
■ elektřina: 62.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	33.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	72.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	40.2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	0.60 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	3.03 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	24.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.48 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 390914.0

Vyhotoveno dne: 27.10.2021

Podpis: