

Novostavba výrobní a skladovací haly

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - PENB

OBSAH:

- A) PENB – grafická část
- B) PENB - protokol
- C) Tepelně technické posouzení konstrukcí
- D) Dokumentace stavby – více viz. Projektová dokumentace
- E) Osvědčení způsobilosti k vypracování PENB

INVESTOR: PRO-METAL D , spol. s r.o.,
Doubravice 153, 544 51 Doubravice

Místo stavby: k.ú. Doubravice, p.č.968/13, 188

Energetický expert: Pohorský Václav Ing., Zámecká 379, Hrochův Týnec

DATUM: srpen 2011

PARÉ č.:

4



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: OZ - Obchodní Adresa budovy: Doubravice par,č, 968/13 Celková podlahová plocha A _c : 383.6 m ²		Hodnocení budovy		
		stávající stav	po realizaci doporučení	
<67 A 67 B 121 C 122 D 183 E 184 F 241 G 242 300 301 362 >362		C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m ² .rok)		126	0	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		174,4	0,0	
Podíl dodané energie připadající na [%]:				
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
76,3	0,0	0,0	10,0	13,8
Doba platnosti průkazu :		12.07.2021		
Průkaz vypracoval		Jméno a příjmení : Ing. Václav Pohorský Osvědčení č. : 0604 Datum vypracování : 12.07.2011		

