

109

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

**Bytový dům
Benešova č.p. 754-757
Kolín II, 280 02**

**Investor:
SVJ Benešova 754-757, Kolín II
Benešova 755,
Kolín II, 280 02**



**Vypracoval: Energetický specialista
Ing. Pavel Fenyko
číslo oprávnění MPO 1284
tel: 737 34 35 38
Email: pavelfenyko@gmail.com**

Handwritten signature in blue ink.

listopad 2023

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Benešova 754-757

PSČ, obec: 280 02 Kolín

K.ú., parcelní č.: Kolín [668150], 3945,3948/1,3948/2


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6629,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 589,6 (93 %)
Elektřina - 45,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	96 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	64 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Fenyko

Osvědčení č.: 1284

Kontakt: pavelfenyko@gmail.com

Ev. č. průkazu: 549616.0

Vyhotoveno dne: 30.11.2023

Podpis: