

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 285 01 Miskovice

K.ú., parcelní č.: Miskovice ( 695998 ), 602/6


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 96,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 6,6 (40 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 6,0 (36 %)
- Elektřina - 4,0 (24 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,19 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	98 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>173 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	146 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Osvětlení	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Pavel Dlask

Osvědčení č.: 0486

Kontakt: pavel.dlask.bak@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 421435.0

Vyhotoveno dne: 24.03.2022

Podpis: