

Objekt	Bytový dům
Adresa	Školní 253, 533 45 Opatovice nad Labem
Majitel	Společenství vlastníků domu čp. 253 Školní 253, 533 45 Opatovice nad Labem

Průkaz energetické náročnosti budovy

Zpracovaný v souladu vyhláškou č. 78 / 2013
Evidenční číslo **68980.0**



Seznam příloh:

- grafické znázornění průkazu ENB
- protokol průkazu ENB
- skladba konstrukcí
- oprávnění ke zpracování



Vypracoval	Ing. Vladimír Ševl
	oprávněná osoba vypracovávat průkazy ENB
Dne	13.03.2017
Číslo oprávnění	0324
Adresa	Březinova 1341, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Kontakt	604 447 308 – vladimir.sevl@gmail.com

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Školní 253

PSČ, místo: 533 45 Opatovice nad Labem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1001,86 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,56 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 581,54 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

73,4

116,9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 54,4
■ Elektrina ze sítě - 19,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D	0,53	97				24	5
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		56,4				13,9	3,1

Zpracovatel: Ing. Vladimír Ševl

Kontakt: Březinova 1341, Dvůr Králové
604447308

Osvědčení č.: 0324

Vyhotoveno dne: 13.03.2017

Podpis:

