

Etapa I – budovy A, B, C, D

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY							
Typ budovy, místní označení: TITANIUM				Hodnocení obálky budovy			
Adresa budovy: Nové sady, Brno				stavající			
Celková podlahová plocha $A_c = 0.0 \text{ m}^2$				doporučení			
CI Velmi úsporná 							
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{om} ve $W/(m^2 \cdot K)$ 0,59 $U_{om} = H_T/A$				0,73		0,58	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{om} pro $A/V = 0.23 \text{ m}^2/\text{m}^3$							
CI	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{om}	0,24	0,49	0,61	0,81	1,11	1,41	2,12
Platnost štítku do				Datum:			
Štítek vypracoval				Jméno a příjmení: ing. Hana Kuklínková Klasifikace: vyhovující doporučené úrovni			