

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Lukách č.p. 2158-2159

PSČ, obec: 269 01 Rakovník

K.ú., parcelní č.: Rakovník [739081], st. 3692

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3923,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55

Velmi
úsporná

B

← 83

Úsporná

C

← 110

Méně úsporná

D

← 159

Nehospodárná

E

← 207

Velmi
nehospodárná

F

← 255

Mimořádně
nehospodárná

G

C
100


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 327,3 (91 %)
■ Elektřina - 30,6 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,64 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

46 kWh/(m².rok)



Vytápění

58 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Zuzana Šmirousová

Osvědčení č.: 1169

Kontakt: smirousovazuzana@seznam.cz, tel.: 736 270 577

Ev. č. průkazu: 661380

Vyhotoveno dne: 28.11.2024

Podpis:

