

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
a dle Vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb.
o energetické náročnosti budov



Objekt: Bytový dům

Adresa: Poděbradská 777/9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e,
190 00 Praha 9 - Vysočany
p.č. 991/29, 991/33, 991/35, 991/37,
991/39, 991/41, k.ú. Vysočany [731285]

Majitel: Společenství vlastníků Poděbradská 777,
Praha

Předkládá: Tzb-energ

Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví

Ing. Markéta Pavlová a Václav Nesměrák

tel: 775 733 207, e-mail: tzb-energ@seznam.cz

web: www.tzb-energ.cz

Autorizace: Ing. Markéta Pavlová
energetický specialista č. 1712

Číslo PENB: 689372.0

Datum zpracování: 05.01.2025

Platnost průkazu do: 05.01.2035



Obsah:

1	Předmluva.....	3
2	Identifikační údaje	3
2.1	Identifikační údaje předkladatele	3
2.2	Autorizace	3
3	Stručný popis objektu	3
4	Situace objektu	3
5	Pohledy objektu.....	4
6	Doplňující informace	6
6.1	Doplňující údaje k hodnocené budově.....	6
6.2	Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy.....	6
7	Navržená opatření.....	7
7.1	Doporučená opatření.....	7
7.2	Doporučení při užívání domu	7

Přílohy:

č. 1 – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

1 PŘEDMLUVA

Průkaz energetické náročnosti je zpracován za účelem doložení energetické náročnosti objektu při prodeji, dlouhodobém pronájmu, větší změně obvodových konstrukcí hodnoceného objektu, nebo jako doklad o splnění legislativních požadavků při stavbě nové budovy. Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlídnout například při plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.1 Identifikační údaje předkladatele

Předkladatel: **Tzb-energ, Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví**

Za sdružení: Ing. Markéta Pavlová a Václav Nesměrák

Tel: +420 775 733 207

e-mail: tzb-energ@seznam.cz

web: www.tzb-energ.cz

2.2 Autorizace

Jméno: Ing. Markéta Pavlová

Autorizace: energetický specialista

Č. autorizace: 1712

tel: +420 775 733 207

e-mail: tzb-energ@seznam.cz

3 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU


Popis objektu je proveden v rámci protokolu průkazu energetické náročnosti budovy.

4 SITUACE OBJEKTU



5 POHLEDY OBJEKTU







6 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

6.1 Doplnující údaje k hodnocené budově

Posuzovaný objekt je stávající bytový dům. Průkaz energetické náročnosti je zpracován jako podklad pro prodej nebo pronájem objektu, či ucelené části objektu.

6.2 Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy

K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy bylo použito:

- Projektová dokumentace, fotodokumentace, ústní informace o objektu.
- Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
- Vyhláška č. 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
- ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
- ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky
- ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
- ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
- ČSN EN ISO 52016-1 Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu.
- ČSN EN 15316-1 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti
- ČSN EN 15316-2 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení).
- ČSN EN 15316-4 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1 až Část 4-5.

- ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro vět. sys. obytných budov.
- ČSN EN 16798-5-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů - Metoda 1: Distribuce a výroba).
- ČSN EN 16798-7 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace.
- ČSN EN 16798-9 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů - Obecné požadavky.
- ČSN EN 15316-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody.
- ČSN EN 15316-4-1 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa).
- ČSN EN 15193-1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace.
- ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy.

7 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

7.1 Doporučená opatření

Jako opatření je doporučena instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Opatření je doporučeno z důvodu úspory primární neobnovitelné energie.

Vstupní parametry výpočtu:

- Instalace panelů z monokrystalických křemíkových článků
- Sklon panelů systému 30°
- Orientace panelů systému – J ±15°

Výpočet úspory energie po instalaci FVE je proveden pomocí softwaru firmy DEK – program Energetika.

Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlídnout například při dalších plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií.

7.2 Doporučení při užívání domu

Při energeticky uvědomělém energetickém managementu objektu lze dosáhnout rozdílu a snížení plateb za energie v hodnotách až 5% - 7%.

Při užívání domu je doporučeno při výběru elektrických spotřebičů upřednostňovat zařízení třídy A, anebo lepší, a zajistit systémový energetický management.

Nepřetápět jednotlivé prostory. Zvýšení teploty v místnosti o 1 °C znamená zvýšení spotřeby tepla o cca 4% - 5%.

Pravidelné odvězdušňování otopné soustavy (v topném období alespoň jednou za dva měsíce).

Oprava porušené tepelné izolace rozvodů tepla v rámci pravidelných kontrol a revizí.

Údržba regulačních prvků (vnitřních termostatů, apod.).

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Praha 9	Část obce:	Vysočany
Ulice:	Poděbradská	Č.p. / č. or. (č.ev.)	777/9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e,
Katastrální území:	Vysočany (731285)	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	991/29, 991/33, 991/35, 991/37, 991/39, 991/41	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2007	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Popis:

Posuzovaný objekt je stávající bytový dům. Objekt bytového domu má čtyři nadzemní podlaží a dvě podlaží podzemní. V prvním nadzemním podlaží jsou situovány komerční a vstupní prostory. Další tři podlaží jsou nadzemní obytné. Ve dvou podzemních podlažích jsou situovány garáže a technické zázemí objektu. Objekt bytového domu je rámcově obdélníkového půdorysu. První podlaží je členitého půdorysu.

Konstrukční systém:

Konstrukční systém objektu je stěnový či skeletový, monolitický. Objekt je založený na základových pilotách.

Obvodová konstrukce:

Obvodové stěny objektu jsou tvořeny vyzdívkou z keramických tvárníc tl. 235 mm. Části obvodové stěny jsou tvořeny železobetonovou stěnou tl. 220-235 mm. Obvodové stěny jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací tl. 100-120 mm.

Zastřešení:

Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou nad 4.NP. Nosnou část střechy tvoří železobetonová monolitická deska. Zateplení konstrukce je provedeno v rovině ploché střechy tepelnou izolací z Pěnového polystyrénu ve spádu. Dále je provedena vrchní hydroizolační krytina.

Podlaha:

Podlaha ve styku se zemínou je v úrovni neobytného suterénu a není zateplená.

Podlaha nad garážemi je tvořena železobetonovou monolitickou deskou. Podlaha je zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu ve skladbě podlahy a tepelnou izolací z minerální vlny v podhledu garáží.

Podlaha nad exteriérem je tvořena železobetonovou monolitickou deskou. Podlaha je zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu ve skladbě podlahy a tepelnou izolací z minerální vlny v podhledu.

Otvorové výplně:

Okna a výlohy objektu jsou zasklené tepelně izolačním dvojsklem.

Vchodové dveře objektu jsou v zatepleném provedení, případně zasklené tepelně izolačním dvojsklem.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění:

Objekt bytového domu je vytápěn pomocí centrálního dodávkového tepla. Teplota otopné vody je řízena dodavatelem tepla v prostoru výměňkové stanice pomocí ekvitermní regulace. Topný systém objektu je dvoutrubkový teplovodní s nuceným oběhem. Jako teplosměnná plocha jsou instalována otopná tělesa. Regulace otopných těles je pomocí termostatických ventilů s termoregulační hlavici.

Příprava teplé vody:

Teplá voda je připravována v prostoru výměňkové stanice, pomocí centrálního dodávkového tepla, pomocí výměníků tepla. Z výměňkové stanice jsou rozvody vedeny k jednotlivým stoupačkám a dále k jednotlivým bytům. Rozvod teplé vody je vybaven cirkulací.

Větrání:

Větrání objektu je realizováno přirozeně pomocí oken. Jsou instalovány pouze nucené lokální odtahy z hygienických zařízení a z kuchyní.

Větrání garáží je řešeno nuceně, pomocí odtahových ventilátorů, na základě koncentrace CO.

Dodávka el. energie:

Dodávka elektrické energie je zajištěna z rozvodné sítě NN.

Osvětlení:

Osvětlení objektu je řešeno v souladu s hygienickými požadavky a není znám přesný příkon osvětlovací soustavy. Je uvažováno s osvětlením typu LED.

Výpočtová teplota:

Objekt bytového domu je uvažován dle provozu a výpočtových teplot jako čtyři zóny:

Zóna 1 – Bytový dům 2-4.NP - vnitřní výpočtová teplota je uvažována 20°C.

Zóna 2 – Komerční prostory 1.NP - vnitřní výpočtová teplota je uvažována 20°C.

Zóna 3 – Schodiště 1-4.NP - nevytápěný prostor.

Zóna 4 – Garáže 1-2.PP - nevytápěný prostor.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	64 630,4
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	24 451,8
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,38
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m ²	18 030,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	27,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztázná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Bytový dům 2-4.NP	2.BD - obytné prostory	☒	☐	20	15 644,4
Z2	Komerční prostory 1.NP	36.Budovy pro obchodní účely -prodejní plochy	☒	☐	20	2 385,7
NZ3	Schodiště 1-4.NP	3.BD - prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům mimo garáže	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	---	---	---	---	0,0%	2,4%	---	2,4%
	---	---	---	---	0.59	45.5	---	46.1
účinná SZTE – OZE≤80%	66,4%	---	---	---	31,2%	---	---	97,6%
	1261	---	---	---	593	---	---	1855


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	66,4%	---	---	---	31,2%	2,4%	---	100,0%
kWh/m²rok	70,0	---	---	---	32,9	2,5	---	105,4
MWh/rok	1261	---	---	---	594	45.5	---	1901

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	---	---	---	---	0,1%	6,8%	---	6,9%
		---	---	---	---	1,24	95,5	---	96,7
účinná SZTE – OZE≤80%	0,7	63,3%	---	---	---	29,8%	---	---	93,1%
		883	---	---	---	415	---	---	1298


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	63,3%	---	---	---	---	29,9%	6,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	49,0	---	---	---	---	23,1	5,3	---	77,4
MWh/rok	883	---	---	---	---	416	95,5	---	1395

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	341	269	226	88.1	56.5	51.0	52.7	53.2	60.1	140	243	321
elektrina	5.61	4.31	3.96	3.01	2.49	2.22	2.29	2.76	3.50	4.66	5.36	5.89
účinná SZTE – OZE≤80%	336	265	222	85.1	54.0	48.8	50.4	50.4	56.6	135	238	315

Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	341	269	226	88.1	56.5	51.0	52.7	53.2	60.1	140	243	321
Vytápění	285	219	171	36.4	3.64	0.03	0.00	0.00	7.86	84.6	189	264
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	50.4	45.6	50.5	48.8	50.4	48.8	50.5	50.5	48.8	50.4	48.8	50.3
Osvětlení	5.56	4.27	3.91	2.97	2.44	2.17	2.24	2.70	3.45	4.61	5.31	5.83


Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	672	Solární zisky	MWh/rok	-162
Větrání		291	Vnitřní zisky - lidé		125
Netěsnosti obálky - infiltrace		70.8	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		82.3
Celkem		1034	Celkem		45.1

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	989,0	kWh/m ² .rok	54,9
-----------------------------	---------	-------	-------------------------	------

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	-----	m²	U _j	U _{Nj}	U _{Rj}	

VNĚJŠÍ STĚNY					8 227,5			
STN-1	S - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z1)	20	EXT	461,0	0,373	0,30	0,30	124%
STN-1	S - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z2)	20	EXT	1 249,7	0,373	0,30	0,30	124%
STN-2	S - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z1)	20	EXT	1 510,2	0,324	0,30	0,30	108%
STN-2	S - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z2)	20	EXT	111,3	0,324	0,30	0,30	108%
STN-3	J - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z1)	20	EXT	165,1	0,373	0,30	0,30	124%
STN-3	J - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z2)	20	EXT	33,6	0,373	0,30	0,30	124%
STN-4	J - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z1)	20	EXT	1 774,7	0,324	0,30	0,30	108%
STN-4	J - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z2)	20	EXT	1 134,6	0,324	0,30	0,30	108%
STN-5	V - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z1)	20	EXT	103,7	0,373	0,30	0,30	124%
STN-5	V - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z2)	20	EXT	90,2	0,373	0,30	0,30	124%
STN-6	V - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z1)	20	EXT	443,6	0,324	0,30	0,30	108%
STN-6	V - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z2)	20	EXT	230,9	0,324	0,30	0,30	108%
STN-7	Z - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z1)	20	EXT	94,3	0,373	0,30	0,30	124%
STN-7	Z - Obvodová stěna 1 (žb+ti) (Z2)	20	EXT	16,0	0,373	0,30	0,30	124%
STN-8	Z - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z1)	20	EXT	492,4	0,324	0,30	0,30	108%
STN-8	Z - Obvodová stěna 2 (zdivo+ti) (Z2)	20	EXT	316,2	0,324	0,30	0,30	108%

STŘECHY					5 750,0			
STR-17	Plochá střecha 4.NP (Z1)	20	EXT	4 946,8	0,148	0,24	0,24	62%
STR-18	Strop k terase 2.NP (Z1)	20	EXT	762,0	0,199	0,24	0,24	83%
STR-19	Střecha výběžků 2.NP (Z1)	20	EXT	41,2	0,200	0,24	0,24	83%

PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM					3 365,1			
PDL-14	Podlaha nad exteriérem 2.NP (Z1)	20	EXT	3 365,1	0,275	0,24	0,24	115%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM					1 563,1			
------------------------------------	--	--	--	--	---------	--	--	--

STN-31	Stěny ke schodišti (Z1-Z3)	20	NZ3	1 563,1	0,822	0,60	0,60	137%
KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				2 385,7				
PDL-21	Podlaha nad garážemi (Z2)	20	SOUS	2 385,7	0,291	0,60	0,60	49%
VÝPLNĚ OTVORŮ				3 160,4				
VYP-22	S - Okna (Z1)	20	EXT	1 309,3	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-22	S - Okna (Z2)	20	EXT	135,1	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-23	J - Okna (Z1)	20	EXT	827,7	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-23	J - Okna (Z2)	20	EXT	369,8	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-24	V - Okna (Z1)	20	EXT	246,1	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-24	V - Okna (Z2)	20	EXT	3,2	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-25	Z - Okna (Z1)	20	EXT	190,8	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-25	Z - Okna (Z2)	20	EXT	16,0	1,700	1,50	1,50	113%
VYP-26	J - Vchodové dveře (Z2)	20	EXT	57,2	2,000	1,70	1,62	123%
VYP-27	V - Dveře (Z2)	20	EXT	5,2	2,000	1,70	1,62	123%
TEPELNÉ VAZBY								
<i>Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.</i>								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,050	---	0,020	250%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
CZT-1	Centrální dodávkové teplo (CZT)	---	účinná SZTE – OZE≤80%	1261	99	---	Z1: 90% Z2: 90%	Z1: 88% Z2: 88%	100%
									989

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy												
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody					
					kW	MWh				%	---	%	m³/rok	% pokrytí
														MWh/rok
CZT-1	Centrální dodávkové teplo (CZT)	---	účinná SZTE – OZE≤80%	593	99	---	TVsys 1: 89,2	8 732,78	100,0					
									587					

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	Osvětlení LED	LED - bez uvedení měrného výkonu	14 492,50	48	0,86	1,00	1,00	1,00
Z2 (L1)	Osvětlení LED	LED - bez uvedení měrného výkonu	2 196,00	225	0,86	1,00	1,00	1,00
NZ3 (L1)	Osvětlení LED	LED - bez uvedení měrného výkonu	1 795,50	41	0,86	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _S -1 - Zvětšení tloušťky zateplení Zvětšení tloušťky zateplení není navrženo.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Větrání: OP _T -1 - VZT Přívod/Odvod, se ZZT V rámci opatření není vhodné osazení vzduchotechnické jednotky.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP _T -2 - FVE Panely V rámci opatření je doporučena instalace FVE panelů pro výrobu elektrické energie, která bude též použita pro Technické systémy budovy (vytápění, ohřev TV, osvětlení, atd.) Větrání: OP _T -1 - VZT Přívod/Odvod, se ZZT V rámci opatření není vhodné osazení vzduchotechnické jednotky.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	V objektu by mohla být vhodná instalace Fotovoltaických panelů, pro výrobu elektrické energie. Po instalaci FVE panelů by došlo k úspoře primární neobnovitelné energie.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	NE	Pro tento objekt není instalace kogenerační jednotky vhodná, z důvodu dlouhé ekonomické návratnosti.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	ANO	ANO	V objektu je centrální dodávkové teplo využíváno pro vytápění objektu a pro přípravu teplé vody.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	V objektu není vhodné osazení tepelného čerpadla.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Jako opatření je doporučena instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Opatření je doporučeno z důvodu úspory primární neobnovitelné energie. Vstupní parametry výpočtu: - Instalace panelů z monokrystalických křemíkových článků - Výkon FVE 2 kWp. - Sklon panelů systému 30° - Orientace panelů systému – J ±15° Výpočet úspory energie po instalaci FVE je proveden pomocí softwaru firmy DEK – program Energetika. Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlídnout například při dalších plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	81,00	105,41	77,37	
	1461	1901	1395	
Soubor navržených opatření	81,00	105,41	77,37	
	1461	1901	1395	
Dosažená úspora energie	0,00	0,00	0,00	-
	0.00	0.00	0.00	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Bytový dům 2-4.NP (obytná zóna)	15 644,4	53,9	3
	Z2 - Komerční prostory 1.NP (ostatní zóna)	2 385,7		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,49	0,45	---
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				105,41	116,80	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				77,37	118,95	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.3 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Markéta Pavlová	Číslo oprávnění:	1712
Telefon:	775733207	E-mail:	tzb-energ@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	689372.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	05.01.2025		
Platnost průkazu do:	05.01.2035		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Poděbradská, 777/9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e,

PSČ, místo: 190 00, Praha 9

K.ú., parcelní č.: Vysočany (731285), 991/29, 991/33, 991/35, 991...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 18030

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.9

Velmi
úsporná

B

85.4

Úsporná

C

114

Méně úsporná

D

164

Nehospodárná

E

213

Velmi
nehospodárná

F

263

Mimořádně
nehospodárná

G

B

77.4


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1854.6
■ elektřina: 46.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.49 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

54.9 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

105 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

70.0 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.52 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 689372.0

Vyhotoveno dne: 05.01.2025

Podpis: