

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čs. armády, 1379+1380
PSČ, místo: 74258, Příbor
K.ú., parcelní č.: Příbor (735329), 243
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1500 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 153.5
elektřina: 10.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	72.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	0.07 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	29.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.53 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 454099.0

Vyhotoveno dne: 09.09.2022

Podpis: