

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tovární, 2109 / 1a
 PSČ, místo: 737 01, Český Těšín
 K.ú., parcelní č.: Český Těšín (623164), 492/2
 Typ budovy: Administrativní budova
 Celková energeticky vztažná plocha: 700 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 123.5
 ■ elektřina: 18.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	92.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	203 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	111 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.02 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	65.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	26.0 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Myška
 Osvědčení č.: 1830
 Kontakt: myskavo@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 347627.1
 Vyhotoveno dne: 12.04.2021
 Podpis: