

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čsl. armády, 2065

PSČ, místo: 39003, Tábor

K.ú., parcelní č.: Tábor (764701), 1680

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 226

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- kusové dřevo, dřevní stěpka: 79.4
- elektřina: 13.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.90 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	188 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	411 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	392 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.01 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Kandi

Osvědčení č.: 1761

Kontakt: kandi@deltalisov.cz

Ev. č. průkazu: 391852.0

Vyhotoveno dne: 02.11.2021

Podpis:

