

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vladislava Vančury, 343 / 43
PSČ, místo: 748 01, Hlučín
K.ú., parcelní č.: Hlučín (639711), 3864/106
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 216 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 27.4
■ Elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	83.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	129 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	108 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.60 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Michal Mokroš

Osvědčení č.: 1529

Kontakt: mokros.michal@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 827014.0

Vyhotoveno dne: 11.03.2026

Podpis: