

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Opavská, 31
PSČ, místo: 747 22, Dolní Benešov
K.ú., parcelní č.: Zábřeh u Hlučína (789411), 10
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 289

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 53.2
■ elektřina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.80 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	136 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	186 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	163 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.58 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Michal Mokroš

Osvědčení č.: 1529

Kontakt: mokros.michal@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 744177.0

Vyhotoveno dne: 14.07.2025

Podpis: