

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sportovní, 1279
PSČ, místo: 468 51, Smržovka
K.ú., parcelní č.: Smržovka (751324), 2804/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1135 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 135.6
■ elektřina: 11.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		129 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	99.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.5 kWh/(m ² ·rok)	G
	Osvětlení	5.19 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Ondřej Snopek

Osvědčení č.: 0279

Kontakt: thermeko@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 422891.0

Vyhotoveno dne: 31.03.2022

Podpis: