

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nádražní 475/59a

PSČ, obec: 69141 Břeclav [584291]

K.ú., parcelní č.: Poštorná [726346], 1928

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 224,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

55

Velmi úsporná

B

83

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

207

Velmi nehospodárná

F

255

Mimořádně nehospodárná

G

D
153


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 30,2 (95 %)
- Elektřina - 1,6 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,34 W/(m ² .K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 70 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 142 kWh/(m ² .rok) | D |
| Vytápění | 112 kWh/(m ² .rok) | D |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 23 kWh/(m ² .rok) | C |
| Osvětlení | 7 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář (zprac. Ing. Zdeněk Šlancar)

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: z.slancar@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 645407.0

Vyhotoveno dne: 15.10.2024

Podpis:

