

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Minská, 2780 / 8
 PSČ, místo: 390 05, Tábor
 K.ú., parcelní č.: Tábor (764701), 5913/59
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 2846

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 339.8
 ■ elektřina: 4.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.63 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	121 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	82.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.15 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	0.81 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Kamba /EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 379408.0

Vyhotoveno dne: 5.9.2021

Podpis: