

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Sokolovská, 1247

PSČ, místo: 266 01, Beroun

K.ú., parcelní č.: Beroun (602868), 4193

Typ budovy: Jiný druh budovy - Objekt občanské vybavenosti

Celková energeticky vztažná plocha: 60 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 35.4
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.1
■ elektřina: 0.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	198 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	646 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	253 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	388 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.72 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 24.02.2025

Podpis:

