

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Bytový dům
Harrachov č.p. 607, 512 46 Harrachov


Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha $A_c = 2\,270,0\text{ m}^2$

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



0,83

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$

$$U_{em} = H_T / A$$

0,45

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2

$$U_{em,N} \text{ ve } W/(m^2 \cdot K)$$

0,54

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,27	0,41	0,54	0,81	1,08	1,35

Platnost štítku do: 9.3.2024

Datum vystavení štítku: 9.3.2014

Štítek vypracoval(a):

Miroslav Vybíral (LS)

Energetický specialista, č. oprávnění 0027