

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jiřetín pod Bukovou 113, 114

PSČ, obec: 468 43, Jiřetín pod Bukovou

K.ú., parcelní č.: Jiřetín pod Bukovou, 7030/2, 7030/3

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2125,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

54

Velmi
úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi
nehospodárná

F

248

Mimořádně
nehospodárná

G

C
106


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 191,7 (92 %)
Elektřina - 16,4 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,63 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

54 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

98 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

68 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Radek Žampach

Osvědčení č.: 0427

Kontakt: zampach.radek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 686 581.0

Vyhotoveno dne: 29.12.2024

Podpis:

