

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: K Zastávce 535

PSC, obec: 391 81, Veselí nad Lužnicí

K.ú., parcelní č.: Veselí nad Lužnicí [780685], 2556/42


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 1089,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 86,5 (92 %)
- Elektrina - 7,2 (8 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,48 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	86 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Vytápění	59 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Radek Novák

Osvědčení č.: 0996

Kontakt: novak@audity-projekty.cz

Ev. č. průkazu: 426609.1

Vyhotoveno dne: 19. 4. 2022

Podpis:

*Ing. Radek Novák*

