

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 96

PSČ, místo: 67171, Morašice

K.ú., parcelní č.: Morašice (698466), st. 96

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 77

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

88.2

Velmi
úsporná

B

132

Úsporná

C

176

Méně úsporná

D

254

Nehospodárná

E

331

Velmi
nehospodárná

F

408

Mimořádně
nehospodárná

G

D
239

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 11.3
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.9
■ elektřina: 2.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.50 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

170 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

268 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

236 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

30.4 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.92 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Luděk Novotný

Osvědčení č.: 1739

Kontakt: ludano@me.com



Ev. č. průkazu: 620269.0

Vyhotoveno dne: 31.07.2024

Podpis:

Luděk Novotný