

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Havířská, 149

PSČ, místo: 43603, Litvínov

K.ú., parcelní č.: Chudeřín u Litvínova (686158), 108/1 a 108/4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 669

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

46.2

Velmi
úsporná

B

69.3

Úsporná

C

92.5

Méně úsporná

D

133

Nehospodárna

E

173

Velmi
nehospodárna

F

214

Mimořádně
nehospodárna

G

E
171


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 100.3
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 36.1
■ elektřina: 5.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.98 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

142 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

212 kWh/(m²·rok)



Vytápění

194 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14.5 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

3.31 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Josef Kastner

Osvědčení č.: 1512

Kontakt: j.kastner@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 682356.0

Vyhotoveno dne: 17.01.2025

Podpis: