

objednatel:

Společenství vlastníků Počernická č.p.699

Počernická 699/62c

108 00 Praha 10 – Malešice

Česká republika

08/2023

č. zak: 20230019

průkaz energetické  
náročnosti budovy

**Objekt A**

**Počernická 699/62**

**108 00 Praha 10 – Malešice**

527361.0

Průkaz energetické náročnosti budovy

vypracovali:

Dr. Ing. Leoš Červenka

Ing. Kateřina Volšíková, Ph.D.

  
**EXPERTNÍ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ**  
A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, 160 00 Praha 6  
Tel.: +420 224 320 078, Fax: +420 224 317 681  
IČ: 64944603 DIČ: CZ64944603

  
**EXPERTNÍ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ**

Eliášova 20, 160 00 Praha 6, Česká republika  
tel./fax.: +420 224 320 078, +420 224 317 681  
www.awal.cz, e-mail: info@awal.cz

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Počernická 699/62

PSČ, obec: 108 00 Praha 10

K.ú., parcelní č.: Malešice [732451], 1024, 1022


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7925,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 747,4 (84 %)  
Elektřina - 142,9 (16 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>112 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	60 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Nucené větrání	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	35 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	12 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Dr. Ing. Leoš Červenka

Osvědčení č.: 0003

Kontakt: cervenka@praha.termo.cz

Ev. č. průkazu: 527361.0

Vyhotoveno dne: 29.8.2023

Podpis: