

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husova, 3
PSČ, místo: 27713, Kostelec nad Labem
K.ú., parcelní č.: Kostelec nad Labem (670171), st. 480
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 289 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

← 48.3

Velmi úsporná

B

← 72.4

Úsporná

C

← 96.5

Méně úsporná

D

← 139

Nehospodárná

E

← 181

Velmi nehospodárná

F

← 223

Mimořádně nehospodárná

G

C

92.6


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 17.6
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.1
- elektrina: 3.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.35 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	51.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	86.5 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	69.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.95 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Tomáš Pohanka

Osvědčení č.: 1160

Kontakt: tp-projekt@email.cz

Ev. č. průkazu: 595191.0

Vyhotoveno dne: 16.05.2024

Podpis