

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Poštovní, 197 / 2

PSČ, místo: 50332, Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Březhrad (613878), 303 (stavební)

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztahná plocha: 265

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 23.2
■ elektřina: 1.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	72.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.23 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Michal Kadlec

Osvědčení č.: 0568

Kontakt: kadlec.tzb@gmail.com

Ev. č. průkazu: 803666.0

Vyhotoveno dne: 10.12.2025

Podpis: Michal Kadlec