

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Riegrova

PSČ, obec: České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3 (622052), 4498, 4499

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1298,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 70

Velmi
úsporná

B

← 106

Úsporná

C

← 141

Méně úsporná

D

← 202

Nehospodárná

E

← 264

Velmi
nehospodárná

F

← 326

Mimořádně
nehospodárná


G

B
87

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 114,3 (97 %)
- Elektřina - 4,1 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
postupu tepla budovy

0,25 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

29 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

91 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

37 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

51 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Martin Latislav, diplomovaný technik

Osvědčení č.: 1087

Kontakt: martin.latislav@ml-atelier.cz

Ev. č. průkazu: 431207.0

Vyhotoveno dne: 10. 5. 2022

Podpis: