

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K. Šafáře, 874/65, 875/67, 876/69
PSČ, místo: 370 05, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 (621943), 2061/207
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4983 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

42.8

Velmi
úsporná

B

64.1

Úsporná

C

85.5

Méně úsporná

D

123

Nehospodárná

E

160

Velmi
nehospodárná

F

190

Mimořádně
nehospodárná

G

D
90.9


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – QZE ≤ 80%: 470.4
■ elektřina: 11.4




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	96.7 kWh/(m²·rok)	D
	Vytápění	89.6 kWh/(m²·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.81 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	2.29 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Jaroslav Hlávka, DiS.

Osvědčení č.: 1180

Kontakt: jhlavka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 680607.0

Vyhotoveno dne: 14.01.2025

Podpis: