

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Puklicova, parc. 2720, 2721


PSČ, místo: 370 04, České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3 (622052), 2720, 2721

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1000

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 64.7

Velmi
úsporná

B

← 97.0

Úsporná

C

← 129

Méně úsporná

D

← 186

Nehospodárná

E

← 243

Velmi
nehospodárná

F

← 299

Mimořádně
nehospodárná

G

B
78.1


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 82.3
■ elektřina: 3
■ energie okolního prostředí: 1.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.23 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

40.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

87.2 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

51.7 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0.04 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

31.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.90 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Petr Vlk

Osvědčení č.: 1767

Kontakt: tzb.vlk.petr@gmail.com

Ev. č. průkazu: 508227.0

Vyhotoveno dne: 22.05.2023

Podpis: