

Hodnocení podle ČSN 73 0540-2:2007

| ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|
| Typ budovy, místní označení: Bytový dům | | | | Hodnocení obálky budovy | | | |
| Adresa budovy: Valdštejská 2108 -09, Litvínov | | | | budovy | | | |
| Celková podlahová plocha $A_c = 2\,797,2\text{ m}^2$ | | | | stávající | | doporučení | |
| CI Velmi úsporná Mimořádně nehospodárná | | | | 1,14 | | 0,85 | |
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ | | | | 0,86 | | 0,66 | |
| Klasifikační ukazatel CI | | | | 1,14 | | 0,85 | |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | | | | D | | C | |
| Hodnoty U_{em} na hranicích klasifikačních tříd KT pro $A/V = 0,32\text{ m}^2/m^3$ | | | | | | | |
| Hranice KT | A-B | B-C | C1-C2 | C-D | D-E | E-F | F-G |
| U_{em} | 0,23 | 0,46 | 0,58 | 0,77 | 1,07 | 1,37 | 2,06 |
| Platnost štítku do: | | | | Tento štítek je pouze přílohou k žádosti o finanční podporu. | | | |
| Štítek vypracoval: | | | | Jméno a příjmení: Zdeněk Křítek Osvědčení číslo: MPO 155 | | | |