



PKV BUILD s.r.o.
Zakázka číslo: CZ-EP-2024-000847

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Rodinný dům
U studánky 274
250 63, Veleň
katastrální území Veleň [777757]
parc. č. st. 425



Energetický specialista

PKV BUILD s.r.o.
Číslo oprávnění: 1865

Evidenční číslo

655550.0

Datum vydání

13.11.2024

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U studánky, 274
 PSČ, místo: 250 63, Veleň
 K.ú., parcelní č.: Veleň (777757), st. 425
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 248 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- elektřina: 23
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	63.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	115 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	89.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	22.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.95 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 655550.0

Vyhotoveno dne: 13.11.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Jozef Zelený