

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: čp. 60 a 61

PSČ, místo: Vlčí pole, Dolní Bousov 294 04

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1402,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,46 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 989,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

76

Velmi
úsporná **B**

114

Úsporná **C**

152

Méně úsporná **D**

228

Nehospodárná **E**

304

Velmi
nehospodárná **F**

380

Mimořádně
nehospodárná **G**

207

87

116

130

174

261

348

435

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


204,611

115,132

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)	
• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	D
Jiný účel zpracování průkazu	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Tomáš Křivánek
Číslo oprávnění MPO	0799
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	20. 11. 2016
---------------------------	--------------

Poznámky

Informace k průkazu en. náročnosti budovy, k možnosti realizace doporučených opatření pro snížení en. náročnosti a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti financování lze získat na webu, např: <http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/> nebo www.tzb-info.cz.