

BUN.

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 73541 Petřvald

K.ú., parcelní č.: Petřvald u Karviné, 4150/26

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 135,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 10,8 (61 %)  
Elektrina - 6,9 (39 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,21 W/(m <sup>2</sup> .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	72 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>131 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	96 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. arch. Aleš Makový

Osvědčení č.: 1578

Kontakt: makovy@dumnazelenou.cz

Ev. č. průkazu: 390449.0

Vyhotoveno dne: 26.10.2021

Podpis:

