

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Chleborádova 812/49

PSC, obec: 715 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Michálkovice, St. 1491


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 435,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 46,4 (79 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 11,4 (19 %)
- Elektřina - 0,8 (1 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,44 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	90 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>135 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	123 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B
Osvětlení	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 461371.0

Vyhotoveno dne: 18.10.2022

Podpis:

