

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: parc. 7  
PSČ, místo: 739 11, Malenovice  
K.ú., parcelní č.: Malenovice (690783), 7  
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování  
Celková energeticky vztažná plocha: 879

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 35.4  
elektřina: 24  
zemní plyn: 12.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	81.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Vytápění	63.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.66 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	3.38 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 603517.0

Vyhotoveno dne: 09.06.2024

Podpis: